

KT-Drucksache Nr. X-0327

für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss
-öffentlich-

**Erneuerung der Trinkwasseraufbereitung und des Trinkwassernetzes der Hans-Kern-Sporthalle Reutlingen;
Vergabe des Gewerks Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallation**

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe für das Gewerk Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallation erfolgt an die Firma Martin Grünenwald GmbH, Kusterdingen, mit einer Vergabesumme von brutto 193.470,62 EUR.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/ Gesamtinvestition:	295.000,00 EUR	Anteil Landkreis:	295.000,00 EUR
Ergebnishaushalt Teilhaushalt: 3 Produktgruppe: 4241 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: Haushaltsplan 2021: darin enthalten für Unterhaltung von Gebäuden: Mehraufwendungen: Summe:	397.919,00 EUR 217.000,00 EUR <u>295.000,00 EUR</u> 512.000,00 EUR
Deckung innerhalb des Budgets des Kreisschul- und Kulturamtes durch Einsparungen			

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

In der Hans-Kern-Sporthalle Reutlingen ist die Erneuerung der Trinkwasseraufbereitung und des Trinkwassernetzes dringend erforderlich. Die Ausführung ist in den Sommerferien von Juli bis September 2021 geplant. Nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A wird die Vergabe des Gewerks Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallation an den wirtschaftlichsten und einzigen Bieter, die Firma Martin Grünenwald GmbH, Kusterdingen, mit der Angebotsendsumme in Höhe von brutto 193.470,62 EUR vorgeschlagen.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Vorbemerkung

Der zentrale Trinkwassermischer für die Hans-Kern-Sporthalle in Reutlingen ist defekt und muss dringend erneuert werden. Technisch wäre eine Reparatur des zentralen Trinkwassermischers zwar möglich, aufgrund der Betreiberverantwortung wäre eine Reparatur jedoch nicht vertretbar.

Die Problematik ist, dass bisher das Wasser im Technikraum auf die gewünschte Temperatur gemischt wird und somit an der Dusche mit ca. 32°C ankommt. Bei einer Reparatur des zentralen Trinkwassermischers würde sich nichts an der Systematik ändern.

Laut Vorschrift (DVGW Arbeitsblatt W551 und Trinkwasserverordnung) muss das Wasser jedoch an der Dusche mit über 60°C ankommen. Nur so kann sichergestellt werden, dass keine Legionellen auftreten. Deshalb ist eine komplette Erneuerung der Trinkwasseraufbereitung und des Trinkwassernetzes der Hans-Kern-Sporthalle außerplanmäßig notwendig.

2. Vergabe

Das Gewerk Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallation wurde gemäß VOB/A öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibung und Planung wird durch das Architektenbüro Fritz Planung GmbH, Bad Urach, betreut. Die Kostenberechnung für das Gewerk lag bei 188.020,00 EUR. Zum Eröffnungstermin am 26.05.2021 ist 1 Hauptangebot eingegangen. Es wird die Vergabe an die Firma Martin Grünenwald GmbH, Kusterdingen, mit einer Auftragssumme in Höhe von brutto 193.470,62 EUR empfohlen.

3. Kosten und Finanzierung

Durch Einsparungen bei anderen Projekten sind die Kosten für die Erneuerung der Trinkwasseraufbereitung und des Trinkwassernetzes der Hans-Kern-Sporthalle aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget des Kreisschul- und Kulturamtes gedeckt.

Zu den Vergabekosten für dieses Gewerk kommen noch Planungskosten (Honorar für Fachingenieure) in Höhe von brutto 48.000,00 EUR und weitere bauseitigen Kosten für andere Gewerke in Höhe von ca. 53.000,00 EUR (brutto) hinzu. Somit liegen die Gesamtkosten für dieses Projekt bei ca. 295.000,00 EUR.